



DOKUMENTACJA JEST ZGODNA ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA 06.2013

POZIOM PIĘTRA - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Powerzenie pomieszczeń obliczona zgodnie z normą PN-7019-02:95 z uwzględnieniem wykończenia ścian (tylny gr. 1,5 cm)

Lp.	Pomieszczenie	Pow. m ²	Wykoń.
2.1	KL. SCHODOWA	19,50	wykl. TARKETT
2.2	SZATNIA	7,85	wykl. TARKETT
2.3	SALA/BAWIALNIA	51,05	parkiet
2.4	JADALNIA	18,35	wykl. PCV
2.5	LAZIENKA	18,50	plytki lastiko
2.6	SYPIALNIA	55,35	parkiet
2.7	POM. GOSPODARCZE	3,60	parkiet
2.8	KORYTARZ	34,70	wykl. TARKETT
2.9	KORYTARZ	54,35	wykl. TARKETT
2.10	KL. SCHODOWA	15,50	wykl. TARKETT
2.11	SALA/BAWIALNIA	51,05	parkiet
2.12	SZATNIA	23,00	wykl. PCV
2.13	LAZIENKA	18,50	plyt. lastriko
2.14	SYPIALNIA	55,35	parkiet
2.15	POM. GOSPODARCZE	3,60	wykl. TARKETT
2.16	KORYTARZ	24,00	wykl. TARKETT
2.17	POM. P. DYREKTOR	11,95	panele
2.18	POM. DYDAKTYCZNE	12,25	panele
2.19	KSIĘGOWNIA	19,10	panele
2.20	SZATNIA PERSONELU	12,80	wykl. PCV
2.21	WC	4,20	plyt. ceramiczne
2.22	KL. SCHODOWA	10,30	wykl. TARKETT
2.23	MAGAZYN	11,70	lastriko
2.24	POM. DIETETYKÓW	12,25	panele
2.25	ARCHIWUM	5,70	lastriko
2.26	GAB. LEKARSKI	12,20	wykl. PCV
2.27	KUCHNIA MLECZNA	17,50	wykl. PCV
2.28	ZMYWALNIA	11,80	pt. lastriko
RAZEM POW. UŻYTKOWA		696,00 m ²	

OBJASNIENIA

SYSTEM ODDYMIANIA

	Centrala Sterowania Oddymianiem D-H Serii RZN 44xx
	Przycisk oddymiania D-H RT45
	Optyczna Czujka Dymu Protec 3000Plus/OP
	Napęd drzwiowy D-H DDS4/500
	Napęd tańchuchowy D-H KA34
	Napęd zębatkowy D-H ZA 155/800 - HS
	Przycisk przewietrzania LT
	Sygnalizator akustyczny W2 SA-K5N
	Puszka potężeniowa W2 PIP-2A rozgałęźna
	Stacja pogodowa D-H WRG 82
	Trasa kablowa E30 przewód odporności ogniowej min. 30 minut np. HDGs PH30 3x1,5
	Trasa kablowa E30 przewód odporności ogniowej min. 30 minut np. HTKSH PH30 3x2x1
	Trasa kablowa przewód uniepalnianym np. YnTKSY 1x2x1
	Trasa kablowa przewód np. YTKSY 2x2x0,5
	Trasa kablowa E30 kabel zasilający ogniowej min. 30 min. np. NKGS(zol) FE180/PH90 3x2,5
	Pion kablowy (w górę)
	Pion kablowy (w dół)

ArchPLUS BIURO PROJEKTÓW Mysłowice ul.Powstańców 4 tel. 032/223 70 60

temat opracowania:	Projekt oddymiania klatek schodowych w budynku żłobka	faza projektu:	PB
inwestor:	Żłobek Miejski, ul.Reymonta 11, 41-400 Mysłowice		
adres obiektu:	41-400 Mysłowice, ul.Reymonta 11, dz. nr 6209/393, 6217/393, 7935/393 (obrub 0007 Mysłowice)		
nazwa rysunku:	RZUT PIĘTRA - SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA	skala 1:100	nr rys. A-9
zespoł projektowy:	imię: Dariusz Mońka	specjalność: arch.	nr upr. bud.: SW-23/2006
	nazwisko: Łukasz Tonda	specjalność: arch.	podpis:
	nazwisko: Józef Daniel	specjalność: elektr.	data: listopad 2018